

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Primer energia átalakítási tényező és megújuló energia részaránya
7/2006. (V.24.) TNM rendelet 7. sz. melléklete szerint

Távhőrendszer Hajdúszoboszló
Év 2023

Távhőrendszerbe táplált hő primer energiaforrása, technológiája és mennyisége
[MWh]

Vásárolt/Termelt	Vásárolt	Termelt	Összesen
Primer energiaforrás	Földgáz	Földgáz	
Technológia	Gázmotor	Kazán	
Hőmennyiség [MWh]	4 430,28	9 921,39	14 351,67

Paraméterek

Megnevezés	Érték
h	0,15
e _{vill}	2,5
a _{vill}	0,011
e _{SUS,vill}	0,1

	Vásárolt - Gázmotorral előállított hő esetén	Saját - Kazánal való előállítás esetén
e _i	0,55	1,12
a _i	0,3087	0,6913
e _{SUS,i}	0	0

Eredő primerenergia átalakítási tényező

e_{távhő} 1,143

A távhő megújuló energia részaránya

e_{SUS,távhő} 0,0011